



**DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
PARA LA CERTIFICACIÓN DE
LUMINARIAS**

REVISIÓN JULIO 2020



ÍNDICE

1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LABORATORIO.	3
TRÁMITES POR LABORATORIO ACREDITADO.....	4
2.- CERTIFICACIÓN DE LUMINARIAS DE VIDRIO PLANO O EQUIVALENTES.....	6
PROCEDIMIENTO:.....	6
3.- DATOS GENERALES.	7
LABORATORIOS CERTIFICADOS PARA ENSAYOS DE LUMINARIAS QUE PERMITEN LA MEDICIÓN TOTAL DEL HEMISFERIO SUPERIOR DE LAS LUMINARIAS.....	8
LABORATORIOS INDEPENDIENTES PARA ENSAYOS LUMINOTÉCNICOS EN ESPAÑA.....	9
ANEXO DE MODELOS DE GARANTÍAS Y DIAGRAMA DEL PROCESO.....	10
GARANTÍA DE INTEGRIDAD	11
GARANTÍA DE FABRICACIÓN	12
INTEGRITY GUARANTEE	13
FABRICATION GUARANTEE.....	14
EJEMPLO DE TABLA DE REGULACIÓN DE FLUJO	14
EXAMPLE OF FLUX REGULATION TABLE.....	15



1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LABORATORIO.

En caso de luminarias con cierre de vidrio plano, o equivalentes, puede usar el procedimiento del apartado 2.-

Los fabricantes enviarán, junto con la luminaria a ensayar, los datos de la misma (fabricante, modelo, referencia, reflector, materiales de construcción, modelo de placa led certificada, etc.) relación de las lámparas que pueden ser instaladas (tipo, modelo, vataje), fotografía de perfil (desde plano C-0°-45°) y parte inferior (difusor, lámpara, reflector) y croquis dimensional de la misma (vertical y/o horizontal con parte de brazo o columna) que coincidirá con la posición de ensayo. Una de las fotos se usará de imagen del modelo para redactar el certificado.

Solo para lámparas de descarga:

En caso de que la lámpara tenga varias posiciones de montaje, se indicará la o las posiciones ensayadas. Si se desea certificar todas sus posiciones se ensayarán como mínimo la más desventajosa (haz ancho, sobresaliente de la envolvente del reflector, etc.) y opcionalmente la posición estándar o media. Si sólo se pueden certificar ciertas posiciones, el fabricante utilizará algún medio que evite el uso de las posiciones no certificadas en las partidas destinadas a las zonas protegidas (esto se reflejará en las garantías).

En el caso de querer utilizar varios tipos de lámparas de descarga (potencia, bulbo o tubular, VSAP ó VSBP), se ensayará la más desfavorable (bulbo, mayor potencia o lúmenes, etc.). Si prevé el uso de VSAP y VSBP se harán ensayos independientes para cada caso. Si sólo se quiere o puede certificar ciertas lámparas, el fabricante utilizará algún medio que evite el uso de lámparas no certificadas en las partidas destinadas a las zonas protegidas (etiquetas informativas: máxima potencia, forma de la lámpara, VSAP, VSBP, etc.).

Las lámparas de descarga de VM y VSAP tipo Bulbo se considerarán a estos efectos iguales. Un ensayo con VSAP de 150 W puede servir para usar 35W VSBP en las zonas protegidas, si el fabricante así lo especifica, e igualmente, uno de 400 W de VSAP para 55 W VSBP. En ambos casos, la lámpara de VSBP no debe sobresalir de su reflector, o similar, más que la de VSAP correspondiente y debe ir colocada en la misma posición que la de VSAP. Esto no exime de aportar las fotometrías para cada tipo de lámpara.

En el caso de que las luminarias estén equipadas con lámparas LED, será necesario certificar también este tipo de lámparas según procedimiento de certificación de lámparas del IAC. En este caso, en vez de la lámpara se especificará la placa que haya sido certificada o vaya a certificarse.

Se aportarán ficheros fotométricos de todas las lámparas, potencias y sus distintas combinaciones fotométricas (preferentemente en formato LDT). Se identificará que fotometría lleva instalada la muestra a ensayar. **Sí los ficheros fotométricos no vienen referidos al flujo de placa o lámpara sino al 100% de rendimiento, deberá aportar una tabla para cada fotometría indicando el flujo y potencia para al menos 3 programaciones típicas en mA (generalmente 700-500-350mA).**

En caso que la luminaria tenga un diseño especial para este ensayo deberá identificarse mediante un nombre que la distinga del resto de su familia o modelos.



TRÁMITES POR LABORATORIO ACREDITADO.

Se informará al laboratorio de que el propósito del ensayo es certificar una luminaria por parte del IAC para lo cual deberá seguir y aportar los datos indicados en este documento.

El laboratorio convenientemente acreditado, emitirá un certificado en el que se indiquen los datos de la lámpara, reflector, difusor, luminaria y fabricante y se especifique al menos lo siguiente:

Tipo, Potencia y flujo real de la lámpara:

Flujo total saliente de la luminaria:

Flujo hacia el hemisferio superior.

Flujo hacia el hemisferio inferior.

Incertidumbre en los flujos medidos ó sobre el valor del ratio %FHS.

Observaciones:

- Posición del eje longitudinal de la lámpara y portalámparas (según coordenadas c, γ). El **centro fotométrico** será el centro del área luminosa de la lámpara (tipo tubular) o el centro del quemador (tubular).
- Sistemas que eviten posiciones no certificadas, etiquetas informativas.
- Datos relevantes de la luminaria: tipo de reflector, difusor, partes de diseño especial para este ensayo, etc.
- Observaciones o comentarios de interés que puedan influir en variaciones del flujo en el hemisferio superior en la instalación de la luminaria.

Se adjuntarán las matrices de intensidad que se representarán en el sistema de coordenadas (c, γ) y tendrán una resolución de al menos 1 cd/Klumen, y los planos medidos:

- Verticales (γ) : como máximo **cada 2,5°** de 0° a 180°.
- Horizontales (c): como máximo **cada 5°** de 0° a 360°.

La matriz tendrá valores reales sin haber sido simetrizada en ningún plano.

Se adjuntarán los diagramas polar y ortogonal correspondientes de distribución de intensidades para 1000 lúmenes en al menos tres planos principales, así como gráfica de distribución o repartición del flujo (calle-acera).

Se mostrará tabla del flujo zonal con cada unos de los ángulos gamma utilizados, de 2,5° a 180° verticales.

El certificado del laboratorio describirá, en su caso, el sistema utilizado para reducir los valores de ruido de la matriz de intensidades en el hemisferio superior y se aportará digitalmente en formato EXCEL la matriz original (sin restar), la matriz de ruido o referencia y la matriz definitiva como diferencia entre la original y la de ruido. (ver notas sobre procedimiento de ensayo). Con luminarias con cierre de vidrio plano sin inclinación, o equivalentes, no es necesario este sistema o proceso.

Los fabricantes enviarán a esta oficina el certificado original del ensayo de la luminaria expedido por el Laboratorio (no hace falta si el laboratorio nos lo envía directamente por correo electrónico firmado electrónicamente) junto con el (los) **croquis dimensionales de la disposición o disposiciones posibles de montaje** de la luminaria, que deberá coincidir con la disposición de ensayo, y **fotografías, firmados y sellados por el responsable del laboratorio** donde se realizó el mismo. Se



adjuntará disquete o soporte digital similar (correo electrónico), con la matriz o matrices en formato LDT.

Asimismo, deberán enviar las garantías (5 años) de integridad y de fabricación según los modelos que se adjuntan.

Enviar una muestra totalmente equipada (con lámpara) para su inspección visual en la OTPC (IAC-La Laguna) excepto en el caso de que el laboratorio haya hecho el ensayo bajo la acreditación de ENAC.

Si todos los datos son correctos y en la inspección visual o fotográfica no se observan incongruencias con los datos aportados, el IAC emitirá el certificado de luminaria que enviará a los fabricantes y se incluirá la luminaria y sus datos en la relación de las luminarias certificadas por el IAC para información pública y uso en las zonas protegidas. Los certificados se consideran públicos y serán enviados a aquellas personas que lo soliciten.

Nota sobre procedimiento de ensayo para luminarias sin cierre de vidrio plano o equivalentes, actualmente no utilizado (solo con lámparas de descarga):

A efectos de obtener datos lo más exactos posibles del flujo sobre el hemisferio superior, minimizando el flujo reflejado en las paredes del laboratorio, se surge utilizar uno de los dos siguientes procedimientos (el cual deberá ser especificado en la documentación de la certificación del laboratorio):

- 1) (Ensayo de luminaria en su posición de montaje) Se colocará una pantalla (tipo manta) de color negro mate que cubra solo la visión de la luminaria por el detector cuando mide el hemisferio superior, dejando pasar la luz hacia abajo permitiendo ver por el detector la mayor parte de las superficies de las paredes del laboratorio donde la luz es reflejada, sin modificar su posición y elementos de trabajo. En estas condiciones se obtendrá una matriz de referencia cuyos datos relevantes serán a partir de γ 90° hasta 180° (hemisferio superior) que corresponderá a valores de intensidad reflejada en las superficies del laboratorio. Posteriormente, se obtendrá la matriz total de la luminaria, sin pantalla, y se le restará a los valores obtenidos en el hemisferio superior los de la matriz de referencia. La matriz resultante será la que se utilizará para determinar los flujos zonales y el ratio de %FHS (flujo total de γ 90° a 180° dividido por el flujo total saliente). Para este procedimiento se deberá enviar al IAC en formato de tabla digital (EXCEL) las tres matrices (la luminaria con ruido, la de referencia y la resultante).
- 2) Se utilizará una luminaria con cierre de vidrio plano conocida en posición totalmente horizontal (sin ninguna emisión de luz sobre la horizontal) con un **reflector de distribución igual ó similar y con la misma lámpara** a instalar en la luminaria a certificar. Esta matriz deberá obtenerse el mismo día que la matriz de la luminaria a ensayar de forma que no cambien las características de reflexión del laboratorio. En estas condiciones se obtendrá una matriz de referencia cuyos datos relevantes serán a partir de γ 90° hasta 180° (hemisferio superior) que corresponderá a valores de intensidad reflejada en las superficies del laboratorio. Posteriormente, se obtendrá la matriz total de la luminaria a ensayar y se le restará a los valores obtenidos en el hemisferio superior los de la matriz de referencia. Siendo esta matriz resultante la que se utilizará para determinar los flujos zonales y el ratio de %FHS (flujo total de γ 90° a 180° dividido por el flujo total saliente). Para este procedimiento se deberá enviar al IAC en formato de tabla digital (EXCEL) las tres matrices (la luminaria con ruido, la de referencia y la resultante).
- 3) Manteniendo la luminaria en el goniómetro, se vuela a ensayar la luminaria colocando un obstáculo (círculo negro) entre la luminaria y el detector (imprescindible disponer de sistema réflex), midiendo solo el entorno o perímetro alrededor de la luminaria (paredes del laboratorio) obteniendo así la matriz de referencia, procediendo como en los casos anteriores.



NOTA: los números negativos con valores irrelevantes que aparezcan en la resta de matrices se harán ceros. Los negativos que tengan un valor relevante se investigará el porqué y si procede darle el valor cero o positivo.

2.- CERTIFICACIÓN DE LUMINARIAS DE VIDRIO PLANO O EQUIVALENTES.

Se podrá optar a este procedimiento cuando se trate de certificar luminarias con cierre de vidrio plano y de forma que una inspección visual permita deducir la no emisión de luz sobre el horizonte. Deben ser %FHS= nulo.

(No pueden optar a este procedimiento los cerramientos o difusores de vidrio curvo, o alentejado, transparente liso, u ópticas, que sobresalgan por debajo de la luminaria).

PROCEDIMIENTO:

1) El fabricante enviará al IAC lo siguiente:

- Luminaria totalmente equipada (incluyendo lámpara o placa led y conector a red 230V) con la mayor potencia a certificar.
- Croquis con dimensiones de la luminaria en su posición de trabajo, indicando si admite posición Post-Top. La Luminaria se mostrará en el croquis sin inclinación.
- Matriz de intensidades de la luminaria, en la posición de trabajo, para los distintos tipos de lámparas, potencias y posiciones del portalámparas que puedan utilizarse en dicha luminaria. Se adjuntará además en soporte electrónico la matriz (matrices) en formato LDT y foto para incluir en el certificado (esto puede enviarse por correo electrónico). Se identificará que matriz fotométrica corresponde a la muestra.

Las matrices se representarán en el sistema de coordenadas (c, γ) y tendrán una resolución de al menos 1 cd/Klumen, y los planos medidos:

- Verticales (γ) : como máximo cada 2,5° de 0° a 90° (ó 180°).
- Horizontales (c): como máximo cada 5° de 0° a 360°.

Sí los ficheros fotométricos no vienen referidos al flujo de placa o lámpara sino al 100% de rendimiento, deberá aportar una tabla para cada fotometría indicando el flujo y potencia para al menos 3 programaciones típicas en mA (generalmente 700-500-350mA).

2) Después de visto bueno del ensayo y de la inspección visual de la luminaria, se aportarán las Garantías de Fabricación e Integridad para emitir el Informe de certificación correspondiente (ver modelos al final de este documento).

La documentación final (garantías y croquis) deberá incluir las medidas correctoras indicadas por el IAC si las hubiere.

3) Una vez terminado el trámite, deberá retirar la muestra o muestras aportadas para la certificación en un plazo no superior a 6 meses. En caso de cumplirse dicho plazo se entenderá que no le interesa recuperar las muestras y se procederá a su donación o envío a un punto limpio para su reciclaje.

En la carta de petición de certificado de luminaria deberá indicar:

- Modelo de luminaria, tipo de reflector y difusor, tipo y vataje de lámpara que admite o los distintos números de ledes y potencias que admite, tipos de acoplamiento que admite, rango de modificación de la inclinación y cualquier otro dato relevante.



3.- DATOS GENERALES.

- a) Deberá identificarse correctamente (en todos los documentos) el modelo ensayado y de forma especial: si el mismo modelo está disponible con otros cierres (metacrilato, policarbonato) y/o el nombre del modelo ensayado puede confundirse con otro no certificado, debe añadir un nombre de identificación especial. **En caso de incluir una referencia de la certificación en su catálogo debe quedar claro a qué tipo y modelo específico se refiere dicho certificado** (en caso de no cumplir estos requerimientos podría incurrir en uso indebido de la imagen del IAC).
- b) Todos los documentos deberán ser originales y sellados o firmados por la empresa u organismo responsable de su emisión (recomendado la firma electrónica validable por RED SARA con la identificación de la empresa).
- c) El certificado de luminaria se incluirá referenciado en la lista de luminarias certificadas por el IAC, publicado en la WEB del IAC, para información pública y uso en las zonas protegidas. Los certificados se consideran públicos y serán enviados a aquellas personas que lo soliciten. **Los certificados serán válidos siempre y cuando aparezcan publicados en Lista de luminarias y lámparas certificadas por el IAC en www.iac.es/otpc/documentos** (de no aparecer se consideran descatalogados o descartados, normalmente por cambio de normativa o incumplimiento de las garantías del fabricante).

La dirección a enviar los documentos (caso de papel) y/o muestras será:

Instituto de Astrofísica de Canarias.
Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo.
C/ Vía Láctea s/n
38205 La Laguna. Tenerife.
CIF: Q-3811001A

NOTA: las muestras serán enviadas según el Incoterms "DDP"(*)

(*) El Incoterm DDP (Delivered Duty Paid) es el término internacional de comercio que se utiliza cuando el vendedor cubre al máximo las responsabilidades de la mercancía: realizar trámites aduaneros, cubrir los gastos de transporte (hasta dejarla en el destino acordado) y hacer los pagos de importación en aduana, entre otras obligaciones.



LABORATORIOS CERTIFICADOS PARA ENSAYOS DE LUMINARIAS QUE PERMITEN LA MEDICIÓN TOTAL DEL HEMISFERIO SUPERIOR DE LAS LUMINARIAS.

- El laboratorio deberá disponer de Certificado de Acreditación según norma ISO EN UNE 17025 (sustituye a 45001) emitido por entidad de acreditación competente y acompañado de Anexo donde se indiquen las referencias a normas o recomendaciones CIE de los procedimientos para los ensayos fotométricos.

Se considera entidad de acreditación competente aquella que cumpla las normas **EN 45003** y EN 45010 y pertenezca a la EA (European Cooperation for Accreditation). En España esta entidad es ENAC.

El Anexo de procedimientos deberá incluir al menos las recomendaciones CIE nº70, CIE nº34, CIE nº43 y CIE nº121.

La acreditación deberá incluir el sistema de goniómetro utilizado e indicar si permite la medición completa de la matriz fotométrica de la luminaria en su hemisferio superior e inferior en una sola operación (sin manipular la luminaria).

El objetivo del ensayo será la obtención de matrices de intensidad en luminarias y medidas del flujo de las lámparas. De la matriz se obtendrá los flujos zonales y el porcentaje de flujo hacia el hemisferio superior del total eficaz. El laboratorio deberá expresar en sus datos de flujo zonal el margen máximo de error o incertidumbre (es suficiente expresar el error máximo en el porcentaje del flujo hacia el hemisferio superior respecto del total eficaz).

TRÁMITES.

Se enviará a esta Oficina copia oficializada del Certificado de Acreditación y Anexo con los datos mencionados. Con dicha información se adjuntará dirección, teléfono y correo electrónico de contacto con la entidad que acredita.



LABORATORIOS INDEPENDIENTES PARA ENSAYOS LUMINOTÉCNICOS EN ESPAÑA

A fecha de este documento, los laboratorios que tenemos constancia que disponen de sistema de reducción de ruido producido por la reflexión de las paredes (medida de la matriz de referencia) y suficiente resolución espacial para medir el FHS, son:

CandelTEC

DIRECCION: Pol. Ind. L'Horta Vella. Calle 8, nave 6.
Apartado de correos 68 - 46117 Bétera (Valencia)
Tlf: 96 007 95 66 / 665 61 40 33

CONTACTO: www.candeltec.es

ACREDITACIÓN ENAC N° 1265/LE2410 del 21/07/2017

ASSELUM LUMINOTECNICS, S.L. OFICINA TÉCNICA Y LABORATORIO

DIRECCIÓN: Polígono Industrial Can Roqueta
C/ Ca n'Alzina 76 08202 Sabadell
Tel - Fax: 93.725.98.10

CONTACTO: mballbe@asselum.com

ACREDITACIÓN ENAC N° 1321/LE2474 del 14/12/2018

NOTA: Indicar al laboratorio que el ensayo se debe realizar conforme al procedimiento de certificación de luminarias del I.A.C.

ANEXO DE MODELOS DE GARANTÍAS Y DIAGRAMA DEL PROCESO

Enlace a la página web de descarga de los modelos de garantías editables (*Link to the download website of the editable guarantee models*):

<https://www.iac.es/es/observatorios-de-canarias/proteccion-del-cielo/contaminacion-luminica/tramites-de-alumbrado>



GARANTÍA DE INTEGRIDAD

EMPRESA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
TIPO/MODELO: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
REFLECTOR/ÓPTICA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
DIFUSOR: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
MONTAJE: (Vertical y/o horizontal)
LÁMPARA/ PLACA LED: En placa de LED poner modelo y nº de ledes o módulos (desde y hasta)

La empresa nombre empresa garantiza todos los materiales de su luminaria modelo luminaria por un periodo de (5) cinco años, contra cualquier defecto de fabricación y bajo un uso normal de la luminaria ninguno de los materiales sufrirá por envejecimiento o defectos que provengan de un diseño y/o fabricación que den lugar a una variación en su emisión luminosa fuera de los límites para los que se certificó su uso por parte del I.A.C. (FHSinst = nulo).

Se incluye como uso normal la aplicación del siguiente mantenimiento periódico:

Indicar mantenimiento y periodo

Comprometiéndonos a la modificación y/o sustitución de lo defectuoso hasta obtener los valores garantizados sin coste para la propiedad y en un plazo máximo de (3) meses a partir de la notificación del defecto. En caso de incumplimiento de este plazo, nos comprometemos al pago de las modificaciones y/o sustituciones hechas por terceros.

Esta garantía entrará en vigor a partir de la fecha de suministro de la(s) luminaria(s) en el lugar de instalación.

(Podrá añadir aquí otras observaciones o borrar el texto si no desea incluir información adicional)

Para que conste, extendemos la presente garantía en Escribir lugar a fecha.

Firma:
Nombre y cargo

SELLO DE LA EMPRESA



GARANTÍA DE FABRICACIÓN

EMPRESA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
TIPO/MODELO: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
REFLECTOR/ÓPTICA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
DIFUSOR: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
MONTAJE: (Vertical y/o horizontal)
LÁMPARA/ PLACA LED: En placa de LED poner modelo y nº de ledes o módulos (desde y hasta)

La empresa nombre empresa garantiza que los datos fotométricos aportados para su luminaria modelo luminaria con lámpara tipo de lámpara en los ensayos para la certificación por parte del I.A.C., son aplicables a todas las unidades que se fabriquen de ese modelo con un error máximo de 10%.

Las unidades que vayan destinadas a instalaciones afectadas por la Ley de Protección del Cielo (Ley 31/88) vendrán preparadas para evitar la instalación de la lámpara en posición no certificada.

Comprometiéndonos a la modificación y/o sustitución de lo defectuoso hasta obtener los valores garantizados sin coste para la propiedad y en un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la notificación del defecto. En caso de incumplimiento de este plazo, nos comprometemos al pago de las modificaciones y/o sustituciones hechas por terceros.

Este compromiso durará por un plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de suministro de la(s) luminaria(s) en el lugar de instalación. Este plazo se vería prolongado en el caso que se incumpla el siguiente punto.

Nos comprometemos a informar de los cambios de diseño y/o fabricación de este modelo al I.A.C. y proceder a un nuevo ensayo para su certificación si fuera requerido por el IAC.

Para que conste, extendemos la presente garantía en Escribir lugar a fecha.

Firma:
Nombre y cargo

SELLO DE LA EMPRESA

APORTAR TABLA PARA CADA FOTOMETRÍA INDICANDO FLUJO Y POTENCIA PARA TRES PROGRAMACIONES TIPO EN mA (generalmente 700-500-350mA). EXCEPTO MATRICES SIN 100% DE RENDIMIENTO Y REFERIDAS AL FLUJO DE LÁMPARA O PLACA.



INTEGRITY GUARANTEE

MANUFACTURER: Click or press here to write text
TYPE/MODEL: Click or press here to write text
REFLECTOR/OPTIC: Click or press here to write text
DIFFUSER: Click or press here to write text
ASSEMBLY: (Vertical and/or horizontal)
LAMP/ LED PLATE: In LED plates write model and number of LEDs or PCB
(from # and up to # LEDS)

Manufacturer hereby guarantee, within a period of five (5) years, the following luminaire: model, on the condition of normal use and maintenance, that no defect due to design/fabrication will occur that makes a variation on light emission out of limits for which the I.A.C. allow its use ($FHS_{inst} = null$).

Normal use and maintenance means:

Indicate maintenance and period

In case of product(s) defect(s) within the five-year period, MANUFACTURER commit themselves to modify or replace the product without any cost for the customer, and to do so within three (3) months.

If MANUFACTURER fail to do the modification /replacement during a three months period from having received the notification, MANUFACTURER shall pay the cost of modification/replacement made by others.

This guarantee starts once the above mentioned luminaire has been installed on the project site.

(Other comments can be added here or delete the text if you do not want to include further information)

Guarantee signed at Write place on dd/MM/yy

Signature:
Name and tilte

MANUFACTURER SEAL



FABRICATION GUARANTEE

MANUFACTURER: Click or press here to write text
TYPE/MODEL: Click or press here to write text
REFLECTOR: Click or press here to write text
DIFFUSER: Click or press here to write text
ASSEMBLY: (Vertical and/or horizontal)
LAMP/ LED PLATE: In LED plates write model and number of LEDs or PCB (from # and up to # LEDS)

Manufacturer hereby guarantee, that the photometric data provided for the above mentioned luminaire, apply for every manufactured unit of this model with a maximum error of 10%.

Units destined for facilities affected by the Sky Protection Law (31/88) will be prepared to avoid installing the lamp in an uncertified position.

In case of product defect(s) within the five year period, MANUFACTURER commit themselves to modify or replace the product without any cost for the customer, and to do so within three (3) months.

If MANUFACTURER fail to do the modification / replacement during a three months period from having received the notification, MANUFACTURER shall pay the cost of modification/replacement made by others.

This guarantee starts once the above mentioned luminaire has been installed on the projects site, and last for a five year period. The period will be prolonged in case of failure to fulfill the following point:

MANUFACTURER commit themselves to inform the I.A.C. about any change on design and/or fabrication of this model and to proceed to a new photometric laboratory test if it is required by the I.A.C.

Guarantee signed at Write place on dd/MM/yy

Signature:
Name and tilte

MANUFACTURER SEAL

PROVIDE A TABLE FOR EACH PHOTOMETRY SHOWING THE FLUX AND POWER FOR THREE TYPES OF PROGRAMMING IN mA (generally 700-500-350mA). EXCEPT PHOTOMETRY'S WITHOUT 100% PERFORMANCE AND REFERENCED TO THE LAMP OR PCB SOURCE.

EJEMPLO DE TABLA DE REGULACIÓN DE FLUJO



MARCA	MODELO	ÓPTICA	TIPO DE LED ⁽¹⁾	Nº LEDES/MÓDULOS	CORRIENTE (mA) ⁽²⁾	FLUJO (lm)	POTENCIA (W) ⁽³⁾	EFICACIA (lm/W)
FAB	A	ST1	AMBAR IAC	4	350	1000	11	91
FAB	A	ST1	AMBAR IAC	4	500	1450	16	91
FAB	A	ST1	AMBAR IAC	4	700	1860	21,5	87
FAB	A	ST2	AMBAR IAC	4	350	1410	15,5	91
FAB	A	ST2	AMBAR IAC	4	500	2010	21,5	93
FAB	A	ST2	AMBAR IAC	4	700	2520	28	90

(1) El TIPO de LED podrá ser: AMBAR PURO IAC, AMBAR IAC, BLANCO SUPER CÁLIDO IAC, BLANCO CÁLIDO IAC.
 (2) Generalmente para valores de 350 mA, 500 mA y 700 mA.
 (3) Indicar si el valor de potencia incluye o no a los equipos auxiliares.

EXAMPLE OF FLUX REGULATION TABLE

BRAND	MODEL	OPTIC	TYPE OF LED ⁽¹⁾	Nº LEDES/MODULE	CURRENT (mA) ⁽²⁾	FLUX (lm)	POWER (W) ⁽³⁾	EFFICACY (lm/W)
FAB	A	ST1	AMBAR IAC	4	350	1000	11	91
FAB	A	ST1	AMBAR IAC	4	500	1450	16	91
FAB	A	ST1	AMBAR IAC	4	700	1860	21,5	87
FAB	A	ST2	AMBAR IAC	4	350	1410	15,5	91
FAB	A	ST2	AMBAR IAC	4	500	2010	21,5	93
FAB	A	ST2	AMBAR IAC	4	700	2520	28	90

(4) TYPES OF LEDES: AMBAR PURO IAC, AMBAR IAC, BLANCO SUPER CÁLIDO IAC, BLANCO CÁLIDO IAC.
 (5) Generally for 350 mA, 500 mA y 700 mA.
 (6) Indicate whether the power value includes auxiliary equipment.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LUMINARIAS

